

اطلاعات سرویس

DOOSAN DX420 LCA							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ن.				
مدل موتور: (DOOSAN-DE12TIS)														
دوره‌های سرویس (ساعت)														
1500	1000	500	250	100	50	روزانه								
							11 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و آرم	1				
							6 محل	گریسکاری	پین‌های آرم و باکت	2				
							3 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3				
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4				
		F				V	7.9 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان	5				
		F	V				6.3 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس چرخ‌ها	6				
				F	V		28 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7				
				F			1 عدد	کارتريج	فیلتر روغن موتور	8				
					V		390 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	タンک هیدرولیک	9				
	C						1 عدد	صفاف	فیلتر مکش هیدرولیک	10				
		C		F			2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11				
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12				
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13				
								فیلتر	فیلتر مدار چکش	14				
		C			V	550 لیتر		گازویل	تانک گازویل	15				
					V		1 عدد	کارتريج	فیلتر آبگیر گازویل	16				
							1 عدد	کارتريج	فیلتر گازویل	17				
					V	29.5 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ		فیلتر بخار تانک گازویل	18				
			-				-	-	رادیاتور	19				
					V		1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر آب	20				
					V		1 عدد	فیلتر داخلی	فیلتر هوا	21				
			C				1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	22				
			C				1 عدد	فیلتر داخلی						

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیط، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیک به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر منکند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازویل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازویل و آبگیر گازویل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.